

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział we Wrocławiu

ul. Gazowa 3  
50-513 Wrocław  
tel. 071 335 31 00  
fax 071 335 31 01

Nr: OGP/DZ/29/2007

Wrocław, dn. 16.05.2007r.

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Gdańsku

Siedziba:  
ul. Przedsteczna 10/11  
80-840 Gdańsk  
tel. 058 323 05 00  
fax 058 323 05 01

Adres dla korespondencji:  
ul. Wyzwolenia 41/43  
80-858 Gdańsk

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Poznaniu

ul. Grobla 15  
61-859 Poznań  
tel. 061 854 43 10, 061 854 43 11  
fax 061 854 43 12

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Rembelszczyźnie

ul. Jana Kazimierza 3  
06-126 Niepomyśl, Rembelszczyzna  
tel. 022 747 06 01  
fax 022 747 09 02

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Świerklanach

ul. Wodzisławska 54  
44-266 Świerkłany  
tel. 032 439 25 00  
fax 032 439 25 60

Operator Gazociągów Przesyłowych  
GAZ-SYSTEM S.A.  
Oddział w Tomowie

ul. Bandrowskiego 14 A  
33-100 Tomów  
tel. 014 622 53 01  
fax 014 624 37 31

## REFERENCJE

Niniejszym informujemy, że

### **Przedsiębiorstwo Produkcji Usług Rynkowo-Eksportowych POLDE Sp. z o.o. ul. Kolejowa 21, 43-246 Strumięń**

wykonało na nasze zlecenie zadanie pn. :

#### **Remont stacji redukcyjno – pomiarowej Jelcz.**

- Zakres wykonanych prac remontowych obejmował:
  - zespół filtrseparatorów DN100 PN6,3 MPa,
  - montaż monobloku izolującego na wejściu do stacji DN80 PN6,3 MPa,
  - montaż monobloku izolującego odg. Jelcz DN100 PN6,3 MPa,
  - dostawę i montaż wszystkich urządzeń i materiałów,
  - demontaż istniejących urządzeń i instalacji przeznaczonych do likwidacji,
  - wykonanie wpięcia do czynnego gazociągu metodą klasyczną,
  - zachowanie ciągłości dostaw gazu do SRP Jelcz w czasie prowadzenia prac,
  - wykonanie wszelkich prac i czynności pomocniczych związanych z wpięciem do czynnej sieci gazowej z zachowaniem procedur dla robót gazoniebezpiecznych,
  - wykonanie badań 100 % połączeń spawanych,
  - wykonanie próby wytrzymałości i szczelności.
  - przeprowadzenie rozruchu,
  - przeprowadzenie odbiorów,
  - sporządzenie dokumentacji powykonawczej i powykonawczych schematów technologicznych.

▪ Wartość zadania:

202 300 zł netto

Niniejsze referencje wydano na życzenie PPIUR-E POLDE Sp. z o.o.



#### Adres Siedziby:

ul. Bohomajca 21, 01-613 Warszawa  
tel. 022 560 18 00, fax 022 560 16 06

D Y R E K T O R



Zarząd Spółki:

Prezes Zarządu: Igor Wasilewski

Członkowie Zarządu: Krzysztof Rogala, Paweł Stańczak